

Vodooskrbni sistemi, vodovodi	Mikrobiološka preizkušanja vzorcev pitne vode		Fizikalno kemijska preizkušanja vzorcev pitne vode		Skladnost pitne vode	Dezinfekcija pitne vode	Prekuhanje pitne vode	Varnost oskrbe
	Št. vzorcev		Št. vzorcev					
	skupaj	rezultat	skupaj	rezultat				
Velike Lašče, prebivalci... Poraba vode 116.256 m3	46	Skladni	13	13 skladni	Skladna	Kloriranje-zaradi možnosti občasnega onesnaženja pitne vode v posameznih delih vodovoda.	NE	Oskrba je bila varna
Selo Dednik Naredi prebivalci... Poraba vode 6.055 m3	9	9 Skladni	4	4 Skladni	Skladna	Kloriranje-zaradi možnosti občasnega onesnaženja pitne vode v posameznih delih vodovoda.	NE	Oskrba je bila varna
Turjak št. Prebivalci... Poraba vode 39.971 m3	30	30 Skladni	8	8 skladni	Skladna	Kloriranje-zaradi možnosti občasnega onesnaženja pitne vode v posameznih delih vodovoda.	NE	Oskrba je bila varna

LETNO POROČILO ZA LETO 2018 O SKLADNOSTI OSKRBE Z PITNO VODO V OBČINI VELIKE LAŠČE-notranji nadzor.

Vodokomunalni sistemi d.o.o.

04.03.2019